

LEGENDA

- RM01 – Hlavní rozváděč
- A – LED svítidlo BANDOĞ–LED–1700–4K VYRTYCH
1x20W PODHLEDOVÉ, IP20
ZDROJ – LED
- B – LED svítidlo BANDOĞ–SQUARE–LED–3000–4K VYRTYCH
1x27W PODHLEDOVÉ, IP43
ZDROJ – LED
- C – LED svítidlo CORSO–LED–1850–4K VYRTYCH
1x13W STROPNÍ, NÁSTĚNNÉ
ZDROJ – LED
- ♂ – SPÍNAČ Ř.1 TANGO 3559–A01345+3558A–A651B P.OMÍT.
- ♂ – SPÍNAČ Ř.5 TANGO 3558–A05340+3558A–A652B P.OMÍT.
- ♂ – SPÍNAČ Ř.6 TANGO 3558–A06340+3558A–A651B P.OMÍT.
- – SPÍNAČ Ř.6(1) 3558A–06940 B IP44 P.OMÍT.
- Y – 1F ZÁSUVKA TANGO 5518A–A2349B P.OMÍT.
- Y – 1F ZÁSUVKA TANGO 5518A–A2999B IP44 P.OMÍT.

POZNÁMKA

- SPÍNAČE UMÍSTIT VE VÝŠCE 1,2m NAD PODLAHOU, POKUD NENÍ VÝKRESU STANOVENO JINAK
- ZÁSUVKY UMÍSTIT VE VÝŠCE 1,2m NAD PODLAHOU, POKUD NENÍ VÝKRESU STANOVENO JINAK
- JEDNOTLIVÁ ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ MONTOVAT DLE POKYNŮ VÝROBCE
- MEZI JEDNOTLIVÝMI POŽÁRNÍMI ÚSEKY PROVÉST PROTIPOŽÁRNÍ UTĚSNĚNÍ
- 1F ZÁSUVKY V MÍSTNOSTECH PŘÍSTUPNÝCH DĚTEM SE MUSÍ OSADIT BEZPEČNOSTNÍMI ZÁTKAMI 5912–91004

ULOŽENÍ KABELŮ DLE ČSN 33 2000–5–52 ed.2

- POD OMÍTKOU – ZDĚNÉ KONSTRUKCE
- PŘÍMO V IZOLAČNÍ STĚNĚ – SÁDROKARTÓNOVÉ STĚNY

TŘÍDĚNÍ VNĚJŠÍCH VLVŮ DLE ČSN 33 2000–5–51 ed.3


VIZ. PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLVŮ

SOUSTAVA 3PEN AC 50Hz 400V/TN–C–S

ZÁKLADNÍ OCHRANA JE ZAJIŠTĚNA ZÁKLADNÍ IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ NEBO PŘEPÁŽKAMI NEBO KRYTY

OCHRANA PŘI PORUŠE JE ZAJIŠTĚNA OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM A AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM

DOPLŇKOVÁ OCHRANA JE ZAJIŠTĚNA DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM NEBO PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

Zodp.projektant	Vypracoval	Kreslil	Vedoucí projekce	 Michal Marek projekce elektro Dukelská 345 563 01 Lanškroun mob. 608885636	
MICHAL MAREK	MICHAL MAREK				
Kraj: PARDUBICKÝ		Obec: KRÁLÍKY			
Investor: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRÁLÍKY, NABŘEŽNÍ 130, 561 69 KRÁLÍKY				Formát:	4xA4
Akce: OPRAVA TOALET VE SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLE K.Ů. KRÁLÍKY ELEKTROINSTALACE				Datum:	09/21
				Účel:	DPS
				Zak. číslo:	2298/21
				Archiv. číslo:	2298/21
Obsah výkresu: SILNOPROUDÉ ROZVODY – 1.NP				Měřítko:	Číslo výkresu:
				1:50	D.1.4b-1