

PROTOKOL č. 2298/21

o určení vnějších vlivů vypracovaný odbornou komisí

V Lanškrouně dne 23. září 2021

Složení komise:

předseda:	Michal Marek	- projektant elektro
členové:	Ing. Pavel Švestka	- hl. projektant stavby

Název objektu (stavby):	Oprava toalet ve speciální základní škole K.ú. Králíky Speciální základní škola Králíky, Nábřeží 130, 561 69 Králíky Elektroinstalace
-------------------------	--

Podklady použité pro vypracování protokolu:	Podklady předané investorem Stavební část dokumentace Prohlídka na místě stavby
--	--

Přílohy:	Seznam prostorů s určením vnějších vlivů
----------	---

Popis technologického
procesu a zařízení:

Rozhodnutí:	Stanovení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 s přihlédnutím k ČSN 33 2000-7-701 ed.2, k ČSN 33 2130 ed.3
-------------	---

23. září 2021
datum sepsání protokolu

.....
podpis předsedy komise

PŘÍLOHA K PROTOKOLU č. 2298/21

-v místnosti č. 104 **WC BEZBARIÉR+SPRCHA** se zřetelem k povaze prostředí (větrání v omezené době, používání s delšími přestávkami apod.) je stanovení vnějších vlivů ve smyslu ČSN 33 2000-5-51 ed.3 jako **normální**, neboť v ní bývá vlhko jen občas a kratší dobu

-posouzení jednotlivých zón je stanoveno v ČSN 33 2000-7-701 ed. 2

-posouzení umývacího prostoru je stanoveno v ČSN 33 2130 ed. 3

-ve všech ostatních řešených místnostech uvnitř objektu je stanovení vnějších vlivů ve smyslu ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 jako **normální**

-v prostorách přístupných dětem stanovení vnějších vlivů takto:

-schopnost osob dle kódu **BA 2** - děti

-stanovení ostatních vnějších vlivů je ve smyslu ČSN 33 2000-5-51 ed.3 jako **normální**

-posouzení umývacího prostoru je stanoveno v ČSN 33 2130 ed. 3